



MALOWANIE:
PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F130
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

9	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm ²	-	-	-	-	-	-
8	Tabliczka przyt./ Fuse box	-	-	1	-	-	-
7	Oprawa/ Luminary O7 ANTILA	L-0007	polycarbonate/al. poliwęglan/dl.	2	-	-	-
6	Ramię/ Arm R124	R-R124	aluminium	2	-	-	-
5	Kanel odlew./ Flute cast	-	odlew alum. alum. cast	3	-	-	-
4	Rura stalowa/Steel pipe Ø114	-	stal steel	1	-	-	-
3	Rura stalowa/Steel pipe Ø133	-	stal steel	1	-	-	-
2	Ozdoby/ Decorations	-	odlew alum. alum. cast	4	-	-	-
1	Baza/Base (słup/pole KX)	-	odlew alum. alum. cast	1	-	-	-
nr	nazwa	rysunek	material	ilość	jedn. waga	całk. waga	uwagi

zmiana 0		tolerancja wykonania +/- 20 mm					
projektował:	G.D.	data	podpis	nazwa zakładu			
opracował:	L.B.	15.11.2013		FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ART-METAL" Sp.J.			
zatwierdził:				Lapino 34 83-331 Przyjaźń tel. (+48 58) 681 80 78 http://www.art-metal.pl			
nazwa		hc=7985		KX/2xR124/2x07			
skala 1:30		arkusz 420x297		numer rysunku KX12/07		STANDARD nr.arkusza 1/1	