

SŁUP KO - Karta katalogowa

Konstrukcja:

1. Baza słupa - odlew aluminiowy.
2. Dysk mocujący - stal.
3. Rura stalowa $\varnothing 114$.
4. Kanała stożkowa - odlew aluminiowy.
5. Szczyt - odlew aluminiowy.
6. Drzwiczki inspekcyjne.
7. ruba uziemiająca.

Informacje ogólne:

Słup	Standardowa wysokość	średnica zakończenia	Fundament	Waga max.
KO	2520 mm	$\varnothing 89$	F100A	100 kg

Zakończenie słupa w zależności od zastosowanej oprawy lub korony.
Maksymalna wysokość kompletnej latarni - 5,5 m.

Wykończenie słupa:

- cynkowanie elementów stalowych wg PN-EN ISO 1461
- malowanie natryskowe, wielopowłokowe wg PN-EN ISO 8501-1
- standardowy kolor RAL7021, RAL 9005, pozostałe kolory z palety RAL dostępne jako opcja

Nośność:

- maksymalne pole nawiewu dla standardowego słupa: 1,2 m²
- nośność wyznaczona dla I strefy wiatrowej ($V = 22$ m/s), II kategorii terenu, wg PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3



Sposób montażu:

